

■節電行動計画(1枚目)

医療施設名	一般財団法人 自警会 東京警察病院		病床数	415
都県名	東京都	住所(病院)	中野区中野4-22-1	
担当者(部署)	施設管理課	担当者連絡先	直通電話	03-5343-5713
			メールアドレス	shisetukanri@keisatsubyojin.or.jp

開設主体名			
都県名		住所	
担当者(部署)		担当者連絡先	直通電話 メールアドレス

契約電力量	需要設備番号	制限緩和適用前			制限緩和適用後	
		指定電力の値	使用制限率	使用できる電力の限度	使用制限率	使用できる電力の限度(a)
1553kw	A01a11799	1488kw	96%	1488kw	1.00	1488kw

自主的な取組による目標と結果



目標使用予定電力(b)	目標電力削減率(c)	今夏の最大電力量(結果)
1488kw	96%	

節電対策メニュー

5つの基本アクションは原則として全て実施をお願いします

		実施予定	実行確認
照明	①事務室の照明を間引きする 【具体的内容: ランプの引き抜き】		◎
	②使用していないエリア(外来部門、診療部門の診療時間外など)は消灯を徹底する。 【具体的内容: スタッフ廊下の常時消灯】		◎
空調	③病棟、外来、診療部門(検査、手術室等)、厨房、管理部門毎に適切な温度設定を行う。 【具体的内容: 管理部、共用部 冷房26℃~ 暖房22℃ 都の指針】		◎
	④使用していないエリア(外来、診療部門等の診療時間外)は空調を停止する。 【具体的内容: タイマー設定により 18時~ 外来、診察室の停止】		◎
	⑤日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する 【具体的内容: 外来、ラウンジは夜間診療終了時にブラインドを全閉する】		◎

日付	日付

※この様式は経済産業省より提示された「小口需要家の節電行動計画の標準フォーマット」をもとに作成されたものです。

■節電行動計画(2枚目)

さらに可能な限り下記のメンテナンスや日々の節電努力もお願いします		実施 予定	実行 確認
節電 啓発	⑥節電目標と具体策について、職員全体に周知徹底し実施する。 【具体的内容： 省エネ対策、院長通達発出、メールによる節電目標通知 】		◎
	⑦節電担当者を任命し、責任者(病院長・事務長など)と関係部門が出席したフォローアップ 会議や節電パトロールを定期的実施する。 【具体的内容： 省エネ対策プロジェクトで検討、事務部長が統括管理者 】		◎
	⑧医療機関の関係者に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 【具体的内容： メールにて情報提供中 】		○
照明	⑨従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する 【具体的内容： FHFの高効率蛍光灯使用中、将来LEDを採用予定。駐車場、病棟スタッフ室内LED化実施 】		◎
	⑩病棟では可能な限り天井照明を消灯する。 【具体的内容： 間引き照明、職員通路消灯。病棟廊下、スタッフ室内は間引き実施 】		◎
空調	⑪室内のCO2濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外 気取り入れ量を調整する(外気導入による負荷を減らし冷房効率をあげるため)。 【具体的内容： 夜間停止中 外気調節機は夜間タイマーにより停止 】		◎
	⑫フィルターを定期的に清掃する。 【具体的内容： 一定時間で清掃を実施(1年に4回実施) 】		◎
	⑬搬入口の扉やバックヤードの扉を必ず閉め冷気流出を防止する。 【具体的内容： 常時閉鎖、注意書き 】		◎
	⑭電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有する場合はそちらを優先運転する。 【具体的内容： ガス方式冷温発生機を有効活用 】		◎
コンセント 動力	⑮調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。 【具体的内容： 冷蔵庫設定温度を5℃に見直しを行った 】		×
	⑯電気式オートクレープの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。 【具体的内容： 定期点検の実施 】		×
	⑰温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。 【具体的内容： 温水便座の温度設定を行い、通常は電源を切っている 】		◎
その他	⑱自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長を行う。 【具体的内容： 日中・夜間共に25%節電に設定 】		×
	⑲デマンド監視装置の設定を契約電力以下とし、警報発生時に予め定めた節電対策を実施する。 【具体的内容： 運用管理者にて24時間監視 】		◎
	⑳コージェネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。 【具体的内容： 】	-	-

日付	日付

※この様式は経済産業省より提示された「小口需要家の節電行動計画の標準フォーマット」をもとに作成されたものです。